




**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie**

35-040 Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 79a
tel.17 742 13 08, wew. 115,
pocztą elektroniczną: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl

znak sprawy: **PSK.9020.1.57.2024**

Rzeszów, 26.08.2024 r.



DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 - 2) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
 - 3) § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 30.07.2024 r., z wodociągu **BRATKOWICE** w punktach poboru:
- a) Przedszkole Publiczne Bratkowice 407A – 564.2024/S1
 - b) Blux Cosmetics w Trzcianie – 565.2024/S1
 - c) Oczyszczalnia ścieków Świlecza – Kamaszyn – 565.2024/S2

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

s t w i e r d z a

że woda z wodociągu **BRATKOWICE** jest **przydatna** do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 30.07.2024 r., w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, pobrano do badania laboratoryjnego próby wody pochodzące z wodociągu Bratkowice w ww. punktach.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych - sprawozdania z badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie:

- nr DL.LHK.9052.564.2024, część I dnia 02.08.2024 (otrzymane 5.08.2024), część II z dnia 19.08.2024 (otrzymane 20.08.2024)
 - nr DL.LHK.9052.565.2024, z dnia 2.08.2024 (otrzymane 5.08.2024),
- nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonych w załączniku nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Według § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia właściwy miejscowo inspektor sanitarny na podstawie m.in. sprawozdań z badań jakości wody, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego (...).

W myśl § 20 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia właściwy miejscowo państwowy powiatowy inspektor

sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym obszarze, zaś z przepisu § 21 ust. 8 wynika, że inspektor informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o każdym stwierdzeniu:

- 1) przydatności wody do spożycia,
- 2) przydatności wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa,
- 3) warunkowej przydatności wody do spożycia,
- 4) braku przydatności wody do spożycia,

oraz o wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Rzeszowie

(-)

Jaromir Ślaczka

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym:
mgr inż. Marek Urbanik.

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168,
2. aa (M. K.).

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza,