




Rzeszów, 18.07.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie**

35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a

tel.+48 17 74 21 308 wew. 115

poczta elektroniczna: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl



znak sprawy PSK.9020.1.3.11.2022

DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- 2) art. 10 § 1 oraz art. 104 § 1, art. 162 § 1 pkt 1, art. 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
- 3) § 3 pkt 1, § 21 ust.1 pkt 1, tabela nr 2. lp. 5 w części C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 07.07.2022 r. z wodociągu Woliczka i wnioskiem Dyrekcji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świleczy z dnia 15.07.2022r. - znak ZWIK-99/07/22

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

I. Uchyla w części od I-III decyzję z dnia 13.06.2022 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, określającą dopuszczalną zawartość manganu na poziomie 277 µg/l i nakazującą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Świleczy doporowadzenie wody z wodociągu Woliczka do właściwych parametrów fizykochemicznych (w zakresie zawartości manganu) – znak PSK.9020.1.3.11.2022.

II. Stwierdza, że woda z wodociągu Woliczka jest **przydatna** do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 12.04.2022 r. w ramach nadzoru bieżącego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do badania laboratoryjnego próbki wody pochodzące z wodociągu WOLICZKA w punkcie poboru Stacja Uzdatniania Wody Woliczka.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rzeszowie (sprawozdanie z badań Nr DL.LHK.9052.1.124.2022 część II z dnia 29.04.2022 r. wpłynęła 11.05.2022 r.), stwierdzono, że jakość wody z wodociągu Woliczka w punkcie **Stacja Uzdatniania Wody (próbka HK/R/N-245/22)**, **nie spełnia** obowiązujących norm ze względu na przekroczenie wartości manganu **w ilości 277±25 µg/l** przy maksymalnym dopuszczalnym stężeniu tego wskaźnika równym **50 µg/l**.

Po zapoznaniu się z wynikami kolejnych badań zleconych przez ZWIK Świlecza i po rozpatrzeniu wniosku o warunkową przydatność wody do spożycia, PPIS w Rzeszowie w dniu 13.06.2022 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Woliczka z terminem przywrócenia właściwych parametrów fizykochemicznych do 11.07.2022 r. i nakazał przeprowadzenie odpowiednich działań naprawczych.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych wodociągu, ZWIK Świlecza przedstawił wynik badań wody pochodzącej z wodociągu Woliczka, wykonane przez GBA POLSKA sp. z o.o. Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR L/0/07/2022/186/F/1 z dnia 11.07.2022 r.

W wyżej wymienionej próbce wody stwierdzono zawartość manganu **w ilości 15±3 µg/l** co nie stanowi przekroczenia wartości manganu, której wartość dopuszczalną przepisy prawne określają na **50 µg/l** (załącznik nr 1, części C, tabeli nr 2. lp. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wnioskiem z dnia 15.07.2022 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zwrócił się o uchylenie decyzji o warunkowej przydatności wody w związku otrzymaniem prawidłowego wyniku parametru manganu.

W przedstawionych powyżej okolicznościach sprawy zasadne jest uchylenie decyzji z dnia 13.06.2022r. w części od I-III w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w przedmiotowym wodociągu oraz nakazania doprowadzenia wody z wodociągu do właściwych paramentów fizykochemicznych jako bezprzedmiotowej.

W odniesieniu do ust. IV ww. decyzji nakazującej uiszczenie opłaty za badania i za czynności kontrolne decyzja pozostaje obowiązująca.

Stosownie do art. 162 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego : „*Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja: 1) stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony*”

Ponieważ działania naprawcze okazały się skuteczne i przedstawiony wynik badania wody nie wykazuje przekroczeń w zakresie wymaganych parametrów stosownie do § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie stwierdza, że woda z wodociągu w Woliczce jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem tutejszego Inspektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Rzeszowie
Jaromir Śmieszka

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym:
mgr inż. Małgorzata Bałabas, mgr Renata Kucaj.

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168,
2. Wójt Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168,
3. a. a. (M.B.).

Do wiadomości:

- 1) Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.